

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०, वाराणसी


पत्रांक 738/52
सेवा में,


दिनांक... 21/3/15...

प्रबंधक
जागरण पब्लिक स्कूल
कृष्णा नगर, दरेखु, जीटी रोड,
वाराणसी ।

विषय- नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ- आपका पत्रांक शून्य दिनांक शून्य

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में जागरण पब्लिक स्कूल, कृष्णा नगर,
दरेखु, वाराणसी को मान्यता हेतु निर्धारित चेकलिस्ट जो संलग्न है, के अनुसार निर्मित है ।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन लो०नि०वि०
वाराणसी


PRINCIPAL
JAGRAN PUBLIC SCHOOL
VARANASI


MANAGER
JAGRAN PUBLIC SCHOOL
VARANASI.


विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि सं सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट


क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	लागू नहीं
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हां
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हां
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हां...
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हां
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में न्यूनतम शील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हां
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हां
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.5 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हां
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हां
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हां
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हां
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हां
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हां

M.S.K.
05/03/2021
PRINCIPAL
JAGRAN PUBLIC SCHOOL
VARANASI


[Signature]
MANAGER
JAGRAN PUBLIC SCHOOL
VARANASI


19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हुआ है भवन आदि हारा है
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	अभ्यास पक्ष लगी है गया है
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	है
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	है


SE


18.3.15
Assistant Engineer
C.E. (B) P.W.D., Varanasi

EE


05/03/2021
PRINCIPAL
JAGRAN PUBLIC SCHOOL
VARANASI


MANAGER
JAGRAN PUBLIC SCHOOL
VARANASI